



Registre mensuel
Rejets Chimiques du mois de
Mai 2022

Centre Nucléaire de production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE Cruas Meysse

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Observation(s) globale(s) au registre

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

TABLE DES MATIERES

1.	Objet du registre.....	4
2.	Limites réglementaires.....	4
3.	Bilan des rejets chimiques liquides par origines.....	5
3.1	Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....	5
3.1.1	Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....	5
3.2	Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation.....	6
3.3	Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide.....	6
3.3.1	Traitement par monochloramine des sites bord de rivière.....	6
3.3.2	Traitement par chloration massive des sites bord de rivière.....	7
3.3.3	Traitement par UV.....	7
3.4	Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer.....	7
3.5	Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre.....	8
3.6	Bilan des rejets de cuivre et de zinc.....	8
3.7	Bilan des rejets chimiques via SEO.....	8
4.	Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction.....	10
4.1	Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction.....	10
5.	Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites.....	11
6.	Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites.....	12

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de EDF - CNPE Cruas Meysse pour le mois de Mai 2022.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 06/04/2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance des réacteurs électronucléaires à eau sous pression (dite "Décision Modalités Parc")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

Arrêté interministériel du 28 avril 2016 portant homologation de la décision n°2016-DC-0549 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et de la décision n°2016-DC0548 de l'ASN du 8 mars 2016, autorisant EDF à procéder à des rejets d'effluent radioactifs liquides par les installations nucléaires de base du site de Cruas-Meysse.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3. Bilan des rejets chimiques liquides par origines

3.1 Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

05/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Acide borique	1,01E+01	1,03E+02	4,46E-01	7,28E+02	3,48E+03
Hydrazine	1,48E-03	4,15E-03	6,20E-05	6,71E-02	2,82E-01
Ethanolamine	6,21E-02	8,42E-02	4,26E-03	7,40E-01	2,56E+00
Azote total	5,28E+00	1,07E+01	2,52E-01	1,29E+02	7,14E+02
MES	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	/	9,84E-01
Phosphates	3,53E+00	4,19E+00	1,44E-01	1,97E+01	7,08E+01
Détergents	3,91E-02	4,53E-01	1,74E-03	5,02E+00	2,90E+01

Commentaires : ras

3.1.1 Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

04/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Metaux totaux	8,75E-02	2,19E-01	4,44E-03	2,86E+00	1,23E+01
DCO	1,91E+01	2,21E+01	9,89E-01	3,57E+02	6,64E+02

Commentaires : ras

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3.2 Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation

05/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Chlorures	0,00E+00	3,31E+01	5,52E-01	5,27E+01	1,04E+02
Sodium	0,00E+00	2,99E+02	5,54E+00	2,25E+03	1,02E+04
Sulfates	0,00E+00	8,15E+02	1,82E+01	6,61E+03	2,74E+04

Commentaires : ras

3.3 Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide

3.3.1 Traitement par monochloramine des sites bord de rivière


05/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
AOX	0,00E+00	0,00E+00	Cf. tableau ci-dessous	/	0,00E+00
Ammonium	0,00E+00	0,00E+00	Cf. tableau ci-dessous	/	0,00E+00
Nitrites	0,00E+00	0,00E+00	Cf. tableau ci-dessous	/	0,00E+00
CRT	0,00E+00	0,00E+00	Cf. tableau ci-dessous	/	2,73E+01
Sodium	0,00E+00	0,00E+00	Cf. tableau ci-dessous	/	9,36E+02

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Nitrates	0,00E+00	0,00E+00	Cf. tableau ci-dessous	/	1,19E+03
Chlorures	0,00E+00	0,00E+00	Cf. tableau ci-dessous	/	1,42E+03
Azote total	0,00E+00	0,00E+00	Cf. tableau ci-dessous	/	/

Commentaires : ras

3.3.2 Traitement par chloration massive des sites bord de rivière



Commentaires : absence de chloration massive

3.3.3 Traitement par UV

Non concerné

3.4 Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3.5 Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre

05/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Sulfates	0,00E+00	3,60E+04	1,73E+02	7,92E+05	4,95E+06

Commentaires :

3.6 Bilan des rejets de cuivre et de zinc

Non concerné

3.7 Bilan des rejets chimiques via SEO

05/2022	Bilan mensuel			Bilan Annuel	
Emissaire	Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
R5	Hydrocarbures (C10-C40)	/	/	/	1,92E-01
R5	DBO5	/	/	/	1,08E+00
R5	Phosphates	/	/	/	2,08E+00
R5	Azote total	/	/	/	2,29E+00
R5	DCO	/	/	/	1,08E+01
R5	MES	/	/	/	9,56E+01
R6	Hydrocarbures (C10-C40)	/	/	/	4,68E-02
R6	Phosphates	/	/	/	6,38E-01
R6	DBO5	/	/	/	2,81E+00

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



R6	Azote total	/	/	/	3,93E+00
R6	MES	/	/	/	1,36E+01
R6	DCO	/	/	/	2,81E+01

Commentaires : ras

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4. Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction

Non concerné

4.1 Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

5. Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites

05/2022		Bilan mensuel					
Emissaire	Substances	Flux 24H (kg)		Concentration en sortie de station (mg/L)		Rendement minimum (%)	
		Max	Limite	Max	Limite	Min	Limite
E4	DBO5	1,47E-01	9,00E+00	1,50E+00	/	/	/
E4	Azote global	1,91E-01	4,50E+01	1,95E+00	/	/	/
E4	MES	3,92E-01	1,20E+01	4,00E+00	/	/	/
E4	Phosphore total	6,47E-01	1,10E+01	6,60E+00	/	/	/
E4	DCO	1,47E+00	3,20E+01	1,50E+01	/	/	/

Commentaires : ras

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



6. Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites

05/2022		Flux 2H		Flux 24H		Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet		Mensuel		Annuel	
Emissaire final de rejet	Substances	Valeur Max (kg)	Limites (kg)	Valeur Max (kg)	Limites (kg)	Valeur Max (mg/L)	Limites (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Limites (kg)	Flux annuel (kg)	Limites (kg)
R2	Acide borique	9,68E+00	8,50E+02	1,03E+02	2,23E+03	3,08E-01	4,50E+03	/	/	1,40E+03	2,00E+04
R2	Azote total	/	/	5,74E+00	7,20E+01	1,75E-01	1,35E+02	/	/	3,27E+02	1,20E+04
R2	Détergents	3,91E-02	3,00E+01	4,53E-01	2,00E+02	1,74E-03	4,25E+02	/	/	/	/
R2	Ethanolamine	/	/	8,42E-02	6,50E+00	4,26E-03	3,00E+01	/	/	1,49E+00	7,80E+02
R2	Hydrazine	/	/	3,91E-03	1,50E+00	6,20E-05	2,00E+00	/	/	1,49E-01	1,90E+01
R2	Phosphates	3,53E+00	7,80E+01	4,19E+00	1,40E+02	1,44E-01	2,50E+02	/	/	1,96E+01	9,00E+02
R2	Chlorures	/	/	3,31E+01	1,00E+02	/	/	/	/	/	/
R2	Sodium	/	/	2,99E+02	1,00E+03	/	/	/	/	/	/
R2	Sulfates	/	/	7,97E+02	2,80E+03	/	/	/	/	/	/
R2	Ammonium	/	/	3,60E+00	1,20E+02	/	/	/	/	/	/
R2	Chlorures	/	/	3,31E+01	2,40E+03	/	/	/	/	/	/

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Cruas
Meysse

Registre mensuel
Rejets chimiques
Mai 2022

R2	Nitrates	/	/	1,73E+01	2,20E+03	/	/	/	/	/	/	/	/
R2	Nitrites	/	/	2,83E+00	1,95E+02	/	/	/	/	/	/	/	/
R2	Sodium	/	/	2,99E+02	1,55E+03	/	/	/	/	/	/	/	/
R2	Sulfates	/	/	7,97E+02	8,80E+04	/	/	/	/	/	/	/	/
R2	Azote total	/	/	/	/	1,75E-01	4,80E-01	/	/	/	/	/	/
R2	Chlorures	/	/	/	/	5,52E-01	2,30E+00	/	/	/	/	/	/
R2	Sodium	/	/	/	/	5,25E+00	1,50E+00	/	/	/	/	/	/
R2	Sulfates	/	/	7,97E+02	2,39E+04	6,27E+01	9,20E+01	/	/	/	/	/	/
R5	Azote global	/	/	1,91E-01	4,50E+01	/	/	/	/	/	/	/	/
R5	DBO5	/	/	1,47E-01	9,00E+00	/	/	/	/	/	/	/	/
R5	DCO	/	/	1,47E+00	3,20E+01	/	/	/	/	/	/	/	/
R5	MES	/	/	3,92E-01	1,20E+01	/	/	/	/	/	/	/	/
R5	Phosphore total	/	/	6,47E-01	1,10E+01	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Chlorures	/	/	1,83E+00	1,00E+02	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Sodium	/	/	2,51E+02	1,00E+03	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Sulfates	/	/	8,15E+02	2,80E+03	/	/	/	/	/	/	/	/

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF



Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Cruas
Meysse

Registre mensuel
Rejets chimiques
Mai 2022

R1	Ammonium	/	/	5,90E+00	1,20E+02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Chlorures	/	/	1,83E+00	2,40E+03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Nitrates	/	/	1,96E+01	2,20E+03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Nitrites	/	/	8,27E+00	1,95E+02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Sodium	/	/	2,51E+02	1,55E+03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Sulfates	/	/	8,15E+02	8,80E+04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Azote total	/	/	/	/	2,52E-01	4,80E-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Chlorures	/	/	/	/	4,51E-02	2,30E+00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Sodium	/	/	/	/	5,54E+00	1,50E+00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Sulfates	/	/	8,15E+02	2,39E+04	6,43E+01	9,20E+01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Acide borique	1,01E+01	8,50E+02	6,66E+01	2,23E+03	4,46E-01	4,50E+03	/	/	/	/	/	/	2,09E+03	2,00E+04	/	/
R1	Azote total	/	/	1,07E+01	7,20E+01	2,52E-01	1,35E+02	/	/	/	/	/	/	3,87E+02	1,20E+04	/	/
R1	Détergents	3,91E-02	3,00E+01	3,78E-01	2,00E+02	1,73E-03	4,25E+02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
R1	Ethanolamine	/	/	4,15E-02	6,50E+00	6,09E-04	3,00E+01	/	/	/	/	/	/	1,07E+00	7,80E+02	/	/
R1	Hydrazine	/	/	4,15E-03	1,50E+00	6,09E-05	2,00E+00	/	/	/	/	/	/	1,33E-01	1,90E+01	/	/
R1	Phosphates	1,08E+00	7,80E+01	1,84E+00	1,40E+02	6,44E-02	2,50E+02	/	/	/	/	/	/	5,12E+01	9,00E+02	/	/

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF



Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Cruas
Meysse

Registre mensuel
Rejets chimiques
Mai 2022

R3	Sulfates	/	/	/	2,39E+04	7,89E+01	9,20E+01	/	/	/	/
----	----------	---	---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---

Commentaires : ras

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF