

Registre mensuel Rejets radioactifs du mois de Décembre 2022

Centre Nucléaire de Production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE Golfech

Registre n°
EDF-GOL-2022-12-RAD-Men-00

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Suivi des versions

Date	Indice version	Motif
05/01/2023 10:30	0	Version initiale

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Observation(s) globale(s) au registre

Pas d'observation.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

TABLE DES MATIERES

1.	Objet du registre.....	5
2.	Limites réglementaires.....	5
3.	Rejets radioactifs liquides.....	6
3.1	Bilan des rejets radioactifs liquides.....	6
3.2	Bilan des activités rejetées par radionucléides.....	7
3.3	Débits d'activités au point de rejet.....	8
3.4	Bilan différé des rejets radioactifs liquides.....	8
4.	Rejets radioactifs gazeux.....	9
4.1	Bilan des rejets radioactifs gazeux.....	9
4.2	Bilan des activités rejetées par radionucléides.....	10
4.3	Bilan différé des rejets radioactifs gazeux.....	10
4.4	Débits d'activités aux cheminées principales.....	11
4.5	Contrôle activité cheminées annexes.....	11
4.6	Estimation des rejets gazeux diffus.....	12
5.	Energie produite.....	13
6.	Statistique mensuelle des vents.....	13

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de EDF - CNPE Golfech pour le mois de Décembre 2022.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

A l'arrêté du 18 septembre 2006 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Golfech.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3. Rejets radioactifs liquides

3.1 Bilan des rejets radioactifs liquides

Golfech 1, Golfech 2	Activités rejetées (MBq)			
	Totaux Mensuels			
12/2022	Vol rejeté (m3)	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
T	6,63E+02	1,759E+06	2,184E-01	4,250E+00
Ex	6,16E+03	1,843E+02	/	/
Total Ex + T	6,82E+03	1,759E+06	2,184E-01	4,250E+00
Total Ex + T depuis 01/01	8,00E+04	3,94E+07	4,65E+00	1,76E+02
Limites annuelles (2)	/	8,00E+07	1,00E+02	2,50E+04

(1) hors 14C et 63Ni (2) La limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta et Gamma hors 14C et 3H

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



3.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

Golfech 1, Golfech 2	Activités rejetées (MBq)															
12/2022	Iodes		Autres produits de fission ou d'activation (Sauf C14 et Ni63)													
	131I	/	110mAg	123mTe	124Sb	125Sb	134Cs	137Cs	54Mn	58Co	60Co	/	/	/	/	/
Totaux Mensuels	2,184E-01	/	2,274E-01	1,890E-01	1,936E-01	6,066E-01	2,069E-01	1,976E-01	2,480E-01	6,305E-01	1,750E+00	/	/	/	/	/
Cumuls depuis le 01/01	4,65E+00	/	7,06E+00	4,05E+00	1,67E+01	1,57E+01	5,04E+00	4,68E+00	9,18E+00	3,31E+01	8,08E+01	/	/	/	/	/

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3.3 Débits d'activités au point de rejet

Débits d'activités (Bq/s)			
12/2022	Tritium	Iodes	Autres PF&PA(1)
Valeurs maximales	1,14E+07	1,41E+00	2,75E+01
Limite	1,85E+07	2,31E+04	1,62E+05

(1) hors 14C et 63Ni

3.4 Bilan différé des rejets radioactifs liquides

Ce bilan présente le bilan enrichi des résultats du 63Ni ajouté aux PF&PA.

Golfech 1, Golfech 2		Activités rejetées (MBq)		
10/2022		Totaux Mensuels		
	Volume rejeté (m3)	C14	Ni63	Autres PF&PA(1)
Mensuel	6,04E+02	2,647E+02	2,597E+00	1,008E+01
Cumul depuis le 01/01	1,34E+04	1,28E+04	3,29E+01	1,97E+02
Limites annuelles	/	1,90E+05	/	/
Golfech 1, Golfech 2		Activités rejetées (MBq)		
11/2022		Totaux Mensuels		
	Volume rejeté (m3)	C14	Ni63	Autres PF&PA(1)
Mensuel	1,03E+03	1,273E+03	1,627E+00	9,945E+00
Cumul depuis le 01/01	1,45E+04	1,41E+04	3,45E+01	2,07E+02
Limites annuelles	/	1,90E+05	/	/

(1) 63Ni inclus

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4. Rejets radioactifs gazeux

4.1 Bilan des rejets radioactifs gazeux

Golfech 1, Golfech 2 12/2022	Activités rejetées (totaux mensuels)				
	Vol rejeté (m3)	Tritium (TBq)	Gaz Rares (TBq)	Iodes (GBq)	Autres PF&PA (1) (GBq)
Mensuel	3,73E+08	2,751E-02	3,183E-02	9,327E-04	1,902E-04
Cumul depuis le 01/01	4,34E+09	7,94E-01	3,88E-01	2,74E-02	2,06E-03
Limites annuelles (2)	/	8,00E+00	4,50E+01	8,00E-01	8,00E-01

(1) hors 14C et 63Ni (2) : la limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta ou gamma hors 14C et 3H

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



4.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

Golfech 1, Golfech 2 12/2022	Activités rejetées																					
	Gaz Rares (TBq)						Iodes (GBq)				Autres PF&PA (hors 14C) (GBq)											
	133Xe	135Xe	41Ar	131mXe	85Kr	/	/	/	131I	133I	132I	/	134Cs	137Cs	58Co	60Co	/	/	/	/	/	/
Totaux Mensuels	1,963E-02	1,125E-02	9,458E-04	5,337E-06	2,527E-06	/	/	/	1,862E-04	7,465E-04	/	/	4,399E-05	4,278E-05	4,810E-05	5,535E-05	/	/	/	/	/	/
Cumuls depuis le 01/01	2,38E-01	1,31E-01	1,81E-02	8,94E-05	1,26E-04	/	/	/	1,28E-02	8,59E-03	5,99E-03	/	4,54E-04	4,41E-04	5,16E-04	6,53E-04	/	/	/	/	/	/

4.3 Bilan différé des rejets radioactifs gazeux

Golfech 1, Golfech 2 2022	Activités rejetées en C14 en GBq			
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Totaux	1,162E+02	1,024E+02	6,674E+01	/
Cumul depuis le 01/01	1,16E+02	2,19E+02	2,85E+02	/

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.4 Débits d'activités aux cheminées principales

Valeurs maximales des débits d'activités (Bq/s)				
12/2022	Gaz Rares	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
Cheminée du BAN Tranche 2	2,93E+05	6,09E+03	1,24E-01	3,03E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Cheminée du BAN Tranche 1	2,56E+05	6,37E+03	3,19E-01	6,25E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Global Site	1,08E+06	1,05E+04	4,44E-01	9,27E-02
Limites Global Site	/	/	/	/

(1) hors 14C, 63Ni et autres Bêta purs

4.5 Contrôle activité cheminées annexes

Les contrôles réalisés ne mettent pas en évidence d'activité beta globale d'origine artificielle.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.6 Estimation des rejets gazeux diffus

Rejets Diffus	Activité diffusée (Bq)		Volume (m3)
	Tritium	Iodes	
12/2022			
PTR	1,960E+06	/	5,00E+01
S	/	/	/
GCT	/	/	0,00E+00
T	2,030E+07	0,000E+00	6,63E+02
	/	/	/
	/	/	/
Ex	1,804E+03	0,000E+00	6,16E+03
Total des rejets diffus	2,226E+07	0,000E+00	6,87E+03
Total des rejets gazeux	2,751E+10	9,327E+05	3,73E+08
Cumul des rejets diffus depuis 01/01	1,13E+09	0,00E+00	/
Cumul des rejets gazeux depuis 01/01	7,94E+11	2,74E+07	/

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



5. Energie produite

12/2022	Energie Produite (GWe x h)	
N° Réacteur	GOL-1	GOL-2
Brute	0,00E+00	1,03E+03
Nette	0,00E+00	9,87E+02

6. Statistique mensuelle des vents

Direction	12/2022																			Vents calmes	Vitesse moyenne (m/s)
	20°	40°	60°	80°	100°	120°	140°	160°	180°	200°	220°	240°	260°	280°	300°	320°	340°	360°			
Fréquence (%)	1,70	0,60	0,70	3,50	13,60	29,40	8,40	2,70	2,80	1,50	1,50	2,10	3,10	4,10	4,90	3,50	1,90	1,50	12,50	/	
Vitesse (m/s)	1,40	1,30	1,40	2,20	4,40	5,30	4,30	2,30	2,50	2,90	2,30	2,50	3,10	3,40	3,00	2,70	2,00	2,10	0,00	/	

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			