

Registre mensuel
Rejets radioactifs du mois de
Juin 2022

Centre Nucléaire de Production d'Électricité EDF
CNPE EDF - CNPE de Saint-Alban

Registre n°
SAL-2022-06-ERMen-01

SIGNATAIRES	NOM	DATE
Approbateur		
Responsable du site		

CENTRE NUCLEAIRE
DE PRODUCTION D'ELECTRICITE
SAINT - ALBAN/SAINT MAURICE
B.P. 31 - 38550 SAINT MAURICE L'EXIL
Tél. 04 74 41 32 32

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Observation(s) globale(s) au registre

Des réservoirs Ex comportent une activité tritium comprise entre 400 et 4000 Bq/l. Durant cette période, l'apport d'effluents Ex provenait principalement de la tranche 2 dont l'activité en tritium présente dans la partie secondaire de l'installation était voisine de 4300 Bq/l.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

TABLE DES MATIERES

1. Objet du registre	4
2. Limites réglementaires	4
3. Rejets radioactifs liquides.....	5
3.1 Bilan des rejets radioactifs liquides.....	5
3.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides	6
3.3 Débits d'activités au point de rejet.....	7
3.4 Bilan différé des rejets radioactifs liquides	7
4. Rejets radioactifs gazeux.....	8
4.1 Bilan des rejets radioactifs gazeux	8
4.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides	9
4.3 Bilan différé des rejets radioactifs gazeux	10
4.4 Débits d'activités aux cheminées principales.....	11
4.5 Contrôle activité cheminées annexes	11
4.6 Estimation des rejets gazeux diffus.....	12
5. Energie produite	13
6. Statistique mensuelle des vents	13

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de EDF - CNPE de Saint-Alban pour le mois de Juin 2022.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 06/04/2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance des réacteurs électronucléaires à eau sous pression (dite "Décision Modalités Parc")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

Décision n°2014-DC-0469 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n°119 et n°120 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban-Saint-Maurice (département de l'Isère)

Décision n°2014-DC-0470 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n°119 et n°120 exploitées par Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban-Saint-Maurice (département de l'Isère)

Décision n°2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

3. Rejets radioactifs liquides

3.1 Bilan des rejets radioactifs liquides

Saint-Alban 1 - Saint-Alban 2	Activités rejetées (MBq)			
	Totaux Mensuels			
06/2022	Vol rejeté (m3)	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
T	2,80E+03	8,306E+06	2,384E+00	8,211E+01
Ex	9,39E+03	6,032E+03	/	/
Total Ex + T	1,22E+04	8,312E+06	2,384E+00	8,211E+01
Total Ex + T depuis 01/01	8,62E+04	3,80E+07	7,60E+00	2,20E+02
Limites annuelles (2)	/	8,00E+07	1,00E+02	1,00E+04

(1) hors 14C et 63Ni (2) La limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta et Gamma hors 14C et 3H

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

	Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE de Saint-Alban	Registre mensuel Rejets radioactifs Juin 2022
	SAL-2022-06-ERMen-01	

3.2 Bilan des activités rejetées par radionucléides

Saint-Alban 1 - Saint-Alban 2		Activités rejetées (MBq)											
06/2022		Autres produits de fission ou d'activation (Sauf C14 et Ni63)											
	Iodés	131I	/	110mAg	123mTe	124Sb	125Sb	134Cs	137Cs	54Mn	58Co	60Co	/ / / / /
Taux Mensuels	2,384E+00	/	2,463E+01	1,938E+00	2,221E+00	6,735E+00	2,248E+00	3,375E+00	2,245E+00	1,178E+01	2,693E+01	/ / / / /	
Cumuls depuis le 01/01	7,60E+00	/	3,34E+01	8,71E+00	7,90E+00	2,21E+01	8,07E+00	9,76E+00	7,80E+00	4,39E+01	7,84E+01	/ / / / /	

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restraint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

3.3 Débits d'activités au point de rejet

Débits d'activités (Bq/s)			
06/2022	Tritium	Iodes	Autres PF&PA(1)
Valeurs maximales	1,72E+07	5,38E+00	3,11E+02
Limite	4,78E+07	4,48E+04	4,18E+05

(1) hors 14C et 63Ni

Commentaires :

RAS

3.4 Bilan différé des rejets radioactifs liquides

Ce bilan présente le bilan enrichi des résultats du 63Ni ajouté aux PF&PA.

Saint-Alban 1 - Saint-Alban 2	Activités rejetées (MBq)			
05/2022	Totaux Mensuels			
	Volume rejeté (m3)	C14	Ni63	Autres PF&PA(1)
Mensuel	1,38E+03	1,748E+03	2,551E+01	6,242E+01
Cumul depuis le 01/01	7,05E+03	9,86E+03	5,79E+01	1,96E+02
Limites annuelles	/	1,90E+05	/	1,00E+04

(1) 63Ni inclus

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4. Rejets radioactifs gazeux

4.1 Bilan des rejets radioactifs gazeux

Saint-Alban 1 - Saint-Alban 2		Activités rejetées (totaux mensuels)				
06/2022		Vol rejeté (m ³)	Tritium (TBq)	Gaz Rares (TBq)	Iodes (GBq)	Autres PF&PA (1) (GBq)
Mensuel		3,98E+08	6,126E-02	5,023E-02	2,887E-03	3,378E-04
Cumul depuis le 01/01		2,48E+09	3,38E-01	3,84E-01	1,10E-02	2,19E-03
Limites annuelles (2)		/	4,50E+00	2,50E+01	8,00E-01	1,00E-01

(1) hors 14C et 63Ni (2) : la limite annuelle « autres PF&PA » inclut les émetteurs Bêta ou gamma hors 14C et 3H

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Saint-Alban 1 - Saint-Alban 2		Activités rejetées									
		06/2022					Autres PF&PA (hors 14C) (GBq)				
		Gaz Rares (TBq)					Iodes (GBq)				
		133Xe	135Xe	41Ar	131mXe	85Kr	127Xe	/ /	131I	/ /	
Totalx Mensuels	2,863E-02	1,901E-02	2,335E-03	1,176E-05	2,357E-04	/	/ /	3,428E-04	2,544E-03	/ /	7,999E-05
Cumulx depuis le 01/01	1,82E-01	1,22E-01	1,24E-02	6,05E-02	6,82E-03	1,44E-08	/ /	1,57E-03	9,39E-03	/ /	5,11E-04

Commentaires :

	Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE de Saint-Alban	Registre mensuel Rejets radioactifs Juin 2022
	SAL-2022-06-ERMen-01	

4.3 Bilan différé des rejets radioactifs gazeux

Saint-Alban 1 - Saint-Alban 2		Activités rejetées en C14 en GBq			
2022		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Totaux	5,140E+01	/	/	/	/
Cumul depuis le 01/01	5,14E+01	/	/	/	/

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restraint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

4.4 Débits d'activités aux cheminées principales

Valeurs maximales des débits d'activités (Bq/s)				
06/2022	Gaz Rares	Tritium	Iodes	Autres PF&PA (1)
Cheminée du BAN TRANCHE 1	8,06E+04	1,39E+04	1,32E+00	8,22E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Cheminée du BAN TRANCHE 2	1,05E+05	1,30E+04	6,87E-01	6,81E-02
Limites	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02
Global Site	8,80E+05	2,57E+04	1,72E+00	1,50E-01
Limites Global Site	5,00E+07	5,00E+06	5,00E+02	5,00E+02

(1) hors 14C, 63Ni et autres Bêta purs

Commentaires :

RAS

4.5 Contrôle activité cheminées annexes

Cheminées annexes contrôlées
Cheminée n°2 - LAVERIE
Cheminée n°1 - LABOBES

Commentaires :

Les contrôles réalisés ne mettent pas en évidence d'activité bêta globale d'origine artificielle.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

4.6 Estimation des rejets gazeux diffus

Rejets Diffus	Activité diffusée (Bq)		Volume (m3)
06/2022	Tritium	Iodes	
PTR	3,366E+06	/	0,00E+00
S	/	/	/
GCT	/	/	/
T	9,323E+07	0,000E+00	2,80E+03
	/	/	/
	/	/	/
Ex	6,943E+04	0,000E+00	9,39E+03
Total des rejets diffus	9,667E+07	0,000E+00	1,22E+04
Total des rejets gazeux	6,126E+10	2,887E+06	3,98E+08
Cumul des rejets diffus depuis 01/01	5,15E+08	0,00E+00	/
Cumul des rejets gazeux depuis 01/01	3,38E+11	1,10E+07	/

Commentaires :

RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE de Saint-Alban	Registre mensuel Rejets radioactifs Juin 2022
SAL-2022-06-ERMen-01	

5. Energie produite

06/2022	Energie Produite (GWe x h)	SAL-1	SAL-2
Brute	7,82E+02	9,49E+02	
Nette	7,45E+02	9,12E+02	

Commentaires :
RAS

6. Statistique mensuelle des vents

	06/2022																			
	20°	40°	60°	80°	100°	120°	140°	160°	180°	200°	220°	240°	260°	280°	300°	320°	340°	360°	Vents calmes	Vitesse moyenne (m/s)
Direction	20°	40°	60°	80°	100°	120°	140°	160°	180°	200°	220°	240°	260°	280°	300°	320°	340°	360°	/	/
Fréquence (%)	8,30	1,60	1,50	1,60	2,20	0,60	0,90	2,40	13,70	3,80	0,50	0,10	0,30	33,50	0,70	0,60	7,60	16,40	3,70	
Vitesse (m/s)	6,00	4,10	3,60	3,90	3,00	2,00	2,60	6,30	7,40	9,00	3,50	1,60	3,20	4,50	6,20	2,70	3,00	6,10	0,00	5,30

Commentaires :
RAS

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF