

Registre mensuel
Rejets Chimiques du mois de
Février 2022

Centre Nucléaire de production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE Paluel

Registre n°
PAL-2022-02-ECMen-01

SIGNATAIRES	NOM	DATE
Approbateur	[REDACTED]	12/04/2022
Responsable du site	[REDACTED]	12/04/2022

Observations globales au registre

RAS

TABLE DES MATIERES

1.	Objet du registre	4
2.	Limites réglementaires.....	4
3.	Bilan des rejets chimiques liquides par origines.....	5
3.1	Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....	5
3.1.1	Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....	5
3.2	Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation	6
3.3	Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide.....	6
3.3.1	Traitement par monochloramine des sites bord de rivière.....	6
3.3.2	Traitement par chloration massive des sites bord de rivière.....	6
3.3.3	Traitement par UV	6
3.4	Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer	6
3.5	Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre	7
3.6	Bilans des rejets de cuivre et de zinc	7
3.7	Bilan des rejets chimiques via SEO	7
4.	Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction.....	7
4.1	Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction	7
5.	Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites	7
6.	Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites	8

1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux du CNPE de EDF - CNPE Paluel pour le mois de Février 2022.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non rendus dans les registres correspondants, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 06/04/2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance des réacteurs électronucléaires à eau sous pression (dite "Décision Modalités Parc")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

2019-DC-0676 : Décision de l'autorité de sûreté nucléaire du 9 juillet 2019 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents des installations nucléaires de base n°103, n°104, n°114 et n°115 exploitées par EDF dans la commune de Paluel.

2019-DC-0677 : Décision de l'autorité de sûreté nucléaire du 9 juillet 2019 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des installations nucléaires de base n°103, n°104, n°114 et n°115 exploitées par EDF dans la commune de Paluel.

2017-DC-0588 : Décision de l'autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.

3. Bilan des rejets chimiques liquides par origines

3.1 Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

02/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Acide borique	2,62E+01	3,15E+02	8,47E-02	1,88E+03	3,14E+03
Hydrazine	1,21E-03	3,08E-03	3,92E-06	3,30E-02	7,75E-02
Azote total	1,87E+01	2,97E+01	6,03E-02	2,58E+02	5,45E+02
Phosphates	4,49E+01	6,76E+01	1,45E-01	1,61E+02	2,78E+02
Détergents	4,49E-02	5,38E-01	1,45E-04	4,10E+00	7,26E+00
MES	6,15E-01	2,80E+00	1,99E-03	3,04E+01	5,60E+01

Commentaire sur le respect des limites : RAS

3.1.1 Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

01/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Metaux totaux	7,74E-02	3,44E-01	2,52E-04	2,06E+00	2,06E+00
DCO	2,71E+00	1,97E+01	8,78E-03	1,04E+02	1,04E+02

Commentaire sur le respect des limites : RAS

3.2 Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation

02/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Fer total	/	3,88E+01	4,26E-02	2,20E+02	3,62E+02
Sulfates	/	1,95E+03	1,76E+00	1,03E+04	1,51E+04
MES	/	2,92E+03	3,60E+00	1,51E+04	2,79E+04

Commentaire sur le respect des limites : RAS

3.3 Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide

3.3.1 Traitement par monochloramine des sites bord de rivière

Non concerné

3.3.2 Traitement par chloration massive des sites bord de rivière

Non concerné

3.3.3 Traitement par UV

Non concerné

3.4 Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer

02/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Bromoformes	/	3,30E+01	/	/	/
Oxydants Résiduels	/	9,30E+01	/	/	/

Commentaire sur le respect des limites : RAS

3.5 Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre

Non concerné

3.6 Bilans des rejets de cuivre et de zinc

Non concerné

3.7 Bilan des rejets chimiques via SEO

Non concerné

4. Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction

Non concerné

4.1 Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction

Non concerné

5. Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites

		Bilan mensuel					
Emissaire	Substances	Flux 24H (kg)		Concentration en sortie de station (mg/L)		Rendement minimum (%)	
		Max	Limite	Max	Limite	Min	Limite
STEP	Phosphore total	8,53E-02	1,26E+00	1,47E+00	/	/	/
STEP	DBO5	4,64E-01	9,40E+00	8,00E+00	1,00E+02	/	/
STEP	Azote global	2,68E+00	4,00E+01	4,63E+01	/	/	/
STEP	DCO	3,77E+00	2,83E+01	6,50E+01	3,00E+02	/	/
STEP	MES	4,12E+00	9,40E+00	7,10E+01	1,00E+02	/	/

Commentaire sur le respect des limites : RAS



Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE Paluel

Registre mensuel
Rejets chimiques
Février 2022

6. Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites

		Flux 2H			Flux 24H			Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet		Mensuel		Annuel	
Emissaire final de rejet	Substances	Valeur Max (kg)	Limites (kg)	Valeur Max (kg)	Limites (kg)	Valeur Max (mg/L)	Limites (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Limites (kg)	Flux annuel (kg)	Limites (kg)		
puits de rejet1	MES réservoirs T. S et Ex et Station de Déminéralisation	/	/	/	/	3,60E+00	8,65E+00	/	/	/	/		
puits de rejet1	Acide borique	2,62E+01	5,00E+02	3,15E+02	2,50E+03	8,47E-02	3,10E+00	/	/	3,14E+03	2,00E+04		
puits de rejet1	Azote total	/	/	2,97E+01	1,00E+02	6,03E-02	4,00E-01	/	/	5,45E+02	6,30E+03		
puits de rejet1	Détergents	4,49E-02	1,60E+02	5,38E-01	2,00E+02	1,45E-04	9,90E-01	/	/	7,26E+00	3,15E+03		
puits de rejet1	Hydrazine	/	/	3,08E-03	1,50E+00	3,92E-06	6,00E-03	/	/	7,75E-02	1,80E+01		
puits de rejet1	MES réservoirs T. S et Ex	/	/	2,80E+00	1,20E+02	/	/	/	/	5,60E+01	7,00E+03		
puits de rejet1	Phosphates	4,49E+01	1,20E+02	6,76E+01	2,00E+02	1,45E-01	7,40E-01	/	/	2,78E+02	3,20E+03		
puits de rejet1	Fer total	/	/	3,88E+01	3,00E+02	4,26E-02	1,90E-01	/	/	3,62E+02	6,80E+03		
puits de rejet1	MES Station de Déminéralisation	/	/	2,92E+03	5,20E+03	/	/	/	/	2,79E+04	3,30E+05		
puits de rejet1	Sulfates	/	/	1,95E+03	2,40E+03	1,76E+00	9,64E+00	/	/	1,51E+04	2,50E+05		

Commentaire sur le respect des limites : RAS