



Centre Nucléaire de Production d'Électricité de EDF - CNPE
Nogent

Registre mensuel
Rejets chimiques
Avril 2022

NOG-2022-04-ECMen-01



Registre mensuel Rejets Chimiques du mois de Avril 2022

Centre Nucléaire de production d'Electricité EDF
CNPE EDF - CNPE Nogent

Registre n°
NOG-2022-04-ECMen-01

SIGNATAIRES		DATE
Approbateur		5. 2022.
Responsable du site		. 2022

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF



NOG-2022-04-ECMen-01

Observation(s) globale(s) au registre

Aucune observation globale au registre chimique pour ce mois-ci.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

Edité le : 04/05/2022

TABLE DES MATIERES

1. Objet du registre.....	4
2. Limites réglementaires.....	4
3. Bilan des rejets chimiques liquides par origines.....	5
3.1 Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....	5
3.1.1 Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....	5
3.2 Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation.....	6
3.3 Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide.....	6
3.3.1 Traitement par monochloramine des sites bord de rivière.....	6
3.3.2 Traitement par chloration massive des sites bord de rivière.....	6
3.3.3 Traitement par UV.....	7
3.4 Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer.....	7
3.5 Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre.....	7
3.6 Bilan des rejets de cuivre et de zinc.....	7
3.7 Bilan des rejets chimiques via SEO.....	7
4. Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction.....	8
4.1 Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction.....	8
5. Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites.....	9
6. Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites.....	10

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
-------	--------------	---------------	-----------------	--------------------

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de EDF - CNPE Nogent pour le mois de Avril 2022.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

A l'article 5.1.1 de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base (dite "Décision Environnement")

2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets radioactifs liquide et gazeux de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

Arrêté de rejet : Arrêté du 29 décembre 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Nogent-sur-Seine.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

NOG-2022-04-ECMen-01

3. Bilan des rejets chimiques liquides par origines

3.1 Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

04/2022		Bilan mensuel			Bilan Annuel	
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)	
Acide borique	7,70E-01	9,22E+00	5,47E-02	7,09E+01	8,55E+02	
Détergents	2,84E-02	3,41E-01	1,91E-03	2,42E+00	7,60E+00	
Hydrazine	1,46E-03	2,43E-03	7,28E-05	2,33E-02	1,52E-01	
Sodium	2,61E-01	1,76E+00	1,76E-02	9,82E+00	5,23E+01	
Ammonium	1,64E+01	3,03E+01	1,05E+00	1,89E+02	8,05E+02	
Phosphates	3,60E-01	2,42E+00	2,43E-02	1,35E+01	7,21E+01	

Commentaires : RAS

3.1.1 Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

03/2022		Bilan mensuel			Bilan Annuel	
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)	
Lithine	1,97E-04	2,36E-03	1,22E-05	2,77E-02	9,84E-02	
Ethanolamine	1,50E-02	2,62E-02	7,43E-04	3,24E-01	7,43E-01	
MES	6,13E-01	2,09E+00	3,22E-02	2,92E+01	6,06E+01	
DCO	2,00E+00	1,01E+01	1,04E-01	1,38E+02	2,69E+02	
Métaux totaux	1,22E-01	2,13E-01	6,06E-03	2,73E+00	5,22E+00	

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
-------	--------------	---------------	-----------------	--------------------

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

Edité le : 04/05/2022

NOG-2022-04-ECMen-01

Commentaires : RAS

3.2 Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation

04/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Sodium	2,59E+02	2,59E+02	2,32E+01	1,34E+03	4,55E+03
Chlorures	7,20E+02	7,20E+02	6,44E+01	3,95E+03	1,29E+04

Commentaires : RAS

3.3 Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide

3.3.1 Traitement par monochloramine des sites bord de rivière

04/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)

Commentaires : RAS

3.3.2 Traitement par chloration massive des sites bord de rivière

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
-------	--------------	---------------	-----------------	--------------------

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

3.3.3 Traitement par UV

Non concerné

3.4 Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer

Non concerné

3.5 Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre

04/2022	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Sulfates	3.50E+03	4.12E+04	/	1.09E+06	4.30E+06
Polyacrylates	1.70E+01	2.08E+02	/	5.23E+03	2.07E+04
Sodium	1.80E+00	2.20E+01	/	5.47E+02	2.15E+03
DCO	/	2.26E+02	/	5.68E+03	2.27E+04

Commentaires : RAS

3.6 Bilan des rejets de cuivre et de zinc

Non concerné

3.7 Bilan des rejets chimiques via SEO

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
-------	--------------	---------------	-----------------	--------------------

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

NOG-2022-04-ECMen-01

4. Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction

Non concerné

4.1 Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

NOG-2022-04-ECMen-01

5. Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

Ce document et les données qu'il contient sont la propriété d'EDF. Toute utilisation ou reproduction même partielle de ces données est interdite sauf accord préalable d'EDF

Edité le : 04/05/2022



6. Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites

Emissaire final de rejet	Substances	Flux 2H		Flux 24H		Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet			Mensuel		Annuel	
		Valeur Max (kg)	Limites (kg)	Valeur Max (kg)	Limites (kg)	Valeur Max (mg/L)	Limites (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Limites (kg)	Flux annuel (kg)	Limites (kg)	
B1	Acide borique	/	/	/	/	5,47E-02	1,60E+01	/	/	/	/	
B1	Chlorures	/	/	/	/	6,44E+01	9,07E+01	/	/	/	/	
B1	Détergents	/	/	/	/	1,91E-03	1,00E+00	/	/	/	/	
B1	Hydrazine	/	/	/	/	7,28E-05	6,00E-02	/	/	/	/	
B1	Phosphates	/	/	/	/	2,43E-02	8,20E-01	/	/	/	/	
B1	Sodium	/	/	/	/	2,32E+01	4,17E+01	/	/	/	/	
B1	Ammonium	1,64E+01	4,50E+01	3,03E+01	6,00E+01	/	/	/	/	/	/	
B1	Hydrazine	1,46E+03	2,00E+00	2,43E-03	5,00E+00	/	/	/	/	8,05E+02	3,70E+03	
B1	Phosphates	3,60E-01	2,50E+01	2,42E+00	5,00E+01	/	/	/	/	1,52E-01	2,80E+01	
B1	Acide borique	7,70E-01	4,60E+02	9,22E+00	5,50E+03	/	/	/	/	7,21E+01	1,71E+03	
B1	Détergents	2,84E-02	3,00E+01	3,41E-01	3,67E+02	/	/	/	/	8,55E+02	2,80E+04	
Commentaires : RAS												

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)