



# Registre mensuel Rejets Chimiques du mois de Janvier 2024

Centre Nucléaire de production d'Electricité EDF  
CNPE EDF - CNPE Golfech

Registre n°  
*EDF-GOL-2024-01-CHI-Men-00*

SIGNATAIRES	NOM	DATE
Approbateur	XXX	07/02/2024 11:34
Responsable du site	XXX	07/02/2024 13:51

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



## Suivi des versions

Date	Indice version	Motif
04/01/2024 15:06	0	Version initiale

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



## Observation(s) globale(s) au registre

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

## TABLE DES MATIERES

1.	Objet du registre .....	5
2.	Limites réglementaires.....	5
3.	Bilan des rejets chimiques liquides par origines.....	6
3.1	Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....	6
3.1.1	Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX.....	6
3.2	Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation .....	6
3.3	Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide.....	7
3.3.1	Traitement par monochloramine des sites bord de rivière.....	7
3.3.2	Traitement par chloration massive des sites bord de rivière.....	7
3.3.3	Traitement par UV .....	7
3.3.4	Traitement par chloration continue de SEC.....	7
3.3.5	Traitement par chloration massive de SEC .....	7
3.3.6	Traitement par chloration massive de TRI .....	7
3.4	Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer .....	7
3.5	Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre .....	7
3.6	Bilan des rejets de cuivre et de zinc .....	8
3.7	Bilan des rejets chimiques via SEO .....	8
4.	Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction.....	8
4.1	Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction .....	8
5.	Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites .....	8
6.	Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites .....	9

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

## 1. Objet du registre

Ce registre rassemble les données relatives aux rejets chimiques de EDF - CNPE Golfech pour le mois de Janvier 2024.

Par ailleurs, certaines données des mois précédents, non disponibles au moment de la finalisation du registre, sont présentées avec la mention du mois correspondant aux périodes de prélèvements.

Ces résultats sont transmis aux Autorités de contrôle conformément :

A l'article 4.4.2 de l'Arrêté du 7 février 2012 modifié par l'Arrêté du 26 juin 2013 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit "Arrêté INB")

## 2. Limites réglementaires

La surveillance des rejets chimiques de l'ensemble des installations du site doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions des décisions de l'Autorité de Sûreté Nucléaire

A l'arrêté du 18 septembre 2006 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Golfech.

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

### 3. Bilan des rejets chimiques liquides par origines

#### 3.1 Bilan des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

01/2024	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Hydrazine	9,13E-03	1,54E-02	3,30E-04	8,701E-02	8,70E-02
Acide borique	2,50E+01	3,00E+02	6,50E-01	5,164E+02	5,16E+02
Azote total	1,32E+01	1,78E+01	3,32E-01	1,591E+02	1,59E+02
Phosphates	3,58E+00	6,16E+00	8,52E-02	2,590E+01	2,59E+01

#### 3.1.1 Bilan différé des rejets chimiques issus des réservoirs T, S et EX

12/2023	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Morpholine	8,81E-01	2,14E+00	2,50E-02	2,425E+01	2,46E+02
Metaux totaux	1,40E-01	3,31E-01	3,85E-03	3,952E+00	5,26E+01
MES	1,66E+00	4,03E+00	4,70E-02	4,690E+01	7,83E+02
DCO	4,32E+00	1,05E+01	1,22E-01	1,222E+02	1,05E+03

#### 3.2 Bilan des rejets chimiques issus de la station de déminéralisation

01/2024	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Sodium	/	4,92E+02	1,21E+00	3,414E+03	3,41E+03
Chlorures	/	1,43E+03	3,04E+00	8,113E+03	8,11E+03

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

### 3.3 Bilan des rejets chimiques issus du traitement biocide

#### 3.3.1 Traitement par monochloramine des sites bord de rivière

Non concerné

#### 3.3.2 Traitement par chloration massive des sites bord de rivière

Non concerné

#### 3.3.3 Traitement par UV

Non concerné

#### 3.3.4 Traitement par chloration continue de SEC

Non concerné

#### 3.3.5 Traitement par chloration massive de SEC

Non concerné

#### 3.3.6 Traitement par chloration massive de TRI

Non concerné

### 3.4 Bilan des rejets chimiques issus du traitement par électro-Chloration des sites bord de mer

Non concerné

### 3.5 Bilan des rejets chimiques issus du traitement antitartre

01/2024	Bilan mensuel				Bilan Annuel
Substances	Valeur Max Flux 2H (kg)	Valeur Max Flux 24H (kg)	Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Flux annuel (kg)
Sulfates	/	8,88E+03	2,07E+01	1,598E+04	1,60E+04

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			

**3.6 Bilan des rejets de cuivre et de zinc**

Non concerné

**3.7 Bilan des rejets chimiques via SEO**

Non concerné

**4. Bilan des rejets chimiques liquides réacteurs en déconstruction**

Non concerné

**4.1 Bilan différé des rejets chimiques réacteurs en déconstruction**

Non concerné

**5. Bilan des rejets chimiques issus des stations d'épuration et comparaison aux limites**

Non concerné

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			



## 6. Bilan des rejets chimiques par émissaires de rejet et comparaison aux valeurs limites

01/2024		Flux 2H		Flux 24H		Concentration maximale ajoutée dans l'émissaire de rejet		Mensuel		Annuel	
Emissaire final de rejet	Substances	Valeur Max (kg)	Limites (kg)	Valeur Max (kg)	Limites (kg)	Valeur Max (mg/L)	Limites (mg/L)	Flux mensuel (kg)	Limites (kg)	Flux annuel (kg)	Limites (kg)
RejetPrinc	Acide borique	2,50E+01	9,00E+02	3,00E+02	5,60E+03	6,50E-01	5,00E+01	/	/	5,16E+02	2,50E+04
RejetPrinc	Azote total	/	/	1,78E+01	8,10E+02	3,32E-01	1,80E+00	/	/	/	/
RejetPrinc	Hydrazine	/	/	1,54E-02	4,00E+00	3,30E-04	9,00E-02	/	/	8,70E-02	8,00E+01
RejetPrinc	Phosphates	3,58E+00	1,00E+02	6,16E+00	1,60E+02	8,52E-02	5,50E+00	/	/	2,59E+01	1,00E+03
RejetPrinc	Chlorures	/	/	1,43E+03	1,80E+03	3,04E+00	1,20E+01	/	/	/	/
RejetPrinc	Sodium	/	/	4,92E+02	8,80E+02	1,21E+00	8,00E+00	/	/	/	/
RejetPrinc	Nitrates	/	/	6,77E+00	3,04E+03	/	/	/	/	/	/
RejetPrinc	Nitrites	/	/	3,44E+00	2,30E+02	/	/	/	/	/	/
RejetPrinc	Sulfates	/	/	8,88E+03	2,40E+04	2,07E+01	5,60E+01	/	/	/	/

Privé	Public (C=0)	Interne (C=1)	Restreint (C=2)	Confidentiel (C=3)
	X			